Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии
Федеральное бюджетное учреждение
"ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"
(ФБУ "Ростовский ЦСМ")
Отдел поверки и калибровки электромагнитных средств измерений
344000, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 58, тел (863) 269-74-48

Руководителю
ИП Гладкова М. В.

Ростовская область
Ростов-на-Дону
ул. 339 Стрелковой Дивизии, д.12Е, кв.

Копия: Северо-Кавказское Управление Ростехнадзора

СПРАВКА № 2864 *от* *19.08.2021*

Дана ИП Гладкова М. В. в том, что были поверены и признаны годными к применению следующие электроизмерительные приборы:

Наименование и тип прибора	*Заводской номер*	*Дата поверки*
Универсальный измерительный прибор Р 4833	0673	19.08.2021
Мегаомметр Е6-24	13738	17.08.2021
Измеритель тока к.з. 1826NA	1234795	17.08.2021
Измеритель сопротивления заземления 1820ER	9920933	17.08.2021
Измеритель сопрот.петли "фаза-нуль" ИФН-300	2994,18	17.08.2021
Измеритель параметров УЗО П30-500	2241	17.08.2021

И Т О Г О 6 шт.

Периодичность поверки приборов 1 раз в год

В соответствии с данной справкой электротехническая лабораторатория располагает поверенными приборами, необходимыми для выполнения следующих видов работ:

Измерение сопротивления заземляющих устройств
Измерение сопротивления изоляции
Измерение сопротивления петли "фаза-нуль"
Измерение тока к. з. цепи "фаза-нуль" в сетях переменного тока 380/220 В с глухим заземлением нейтрали
Проверка контактных соединений и металлосвязей оборудования с заземляющим устройством
Проверка работоспособности устройств защитного отключения

И Т О Г О 6 вид. работ

Справка действительна до 16.08.2022года

Начальник отдела поверки и калибровки электромагнитных средств измерений ***М.А. Козлов***